



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
ГУ МЧС России по Иркутской области
664003 г.Иркутск, ул. Красноармейская 15, тел. 25-79-98, тел. доверия 8 (3952) 39-99-99
E-mail: mailbox@emercom.intel.ru http://emercom.intel.ru
отдел надзорной деятельности г. Братска и Братского района
665717 г. Братск ул. Янгеля, д. 10 тел. 49-50-40

г. Братск
(место составления акта)

«25» марта 2020 г.
(дата составления акта)
16 ч. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 43

по адресу: 665709, РФ, Иркутская область, г. Братск, ул. Солнечная, д. 2, ул. Зверева, д. 6.
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя главного государственного инспектора г. Братска и Братского района по пожарному надзору Зариновой Ф.В. от 25.02.2020 года № 43
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении юридического лица:
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дворец детского и юношеского творчества имени Евгения Александровича Евтушенко» муниципального образования города Братска
(полное наименование документарная выездная (наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя))

Дата и время проведения проверки:
« 17 » марта 2020г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 01 часа 00 мин.
« 25 » марта 2020г. с 15 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 01 часа 00 мин.
Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня 02 час. 00 мин.
(рабочих дней часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы г. Братска и Братского района ГУ МЧС РФ по Иркутской области
(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен Директор МАУ ДО «ДДЮТ им. Е.А. Евтушенко» МО г. Братска Панасенкова Л.П. 25.02.2020г. в 09 час. 00 мин. Фактическое время прибытия на объект защиты 17.03.2020г. в 14 час. 00 мин.
(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: нет
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: Государственный инспектор г. Братска и Братского района по пожарному надзору Сушко Артём Викторович
(Ф.И.О., должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку, в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (Ф.И.О., должности экспертов и/или наименование экспертных организаций))

При проведении проверки присутствовали Директор МАУ ДО «ДДЮТ им. Е.А. Евтушенко» МО г. Братска Панасенкова Л.П.
(Ф.И.О., должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Государственный инспектор по пожарному надзору

Краткая характеристика объектов:

Здание по адресу: 665709 Иркутская область, г. Братск, ж.р. Энергетик, ул. Солнечная, т. 2 3-х этажное. Наружные стены и перегородки здания выполнены из железобетонных панелей. Этажные перекрытия выполнены из железобетонных панелей. В здании имеется 6 эвакуационных выходов ведущих наружу, рассредоточенных в разных частях здания. Кровля мягкая, освещение электрическое, вентиляция естественная, отопление центральное водяное. Степень огнестойкости здания II. Здание защищено автоматической пожарной сигнализацией. Здание укомплектовано первичными средствами пожаротушения.

Здание по адресу: 665730 Иркутская область, г. Братск, ж.р. Энергетик, ул. Зверева, д. 6 это многоквартирный жилой дом. Наружные стены и перегородки здания выполнены из железобетонных панелей. Этажные перекрытия выполнены из железобетонных панелей. Клуб «Искра» размещен на первом этаже в нежилом помещении. В клубе имеется 2 эвакуационных выхода ведущих наружу, рассредоточенных в разных частях помещения. Кровля мягкая, освещение электрическое, вентиляция естественная, отопление центральное водяное. Степень огнестойкости здания II. Помещение защищено автоматической пожарной сигнализацией. Здание укомплектовано первичными средствами пожаротушения.

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Ответственное лицо, допустившее нарушение
1	2		3
МАУ ДО «ДДЮТ им. Е.А. Евтушенко» МО г. Братска по адресу: 665709, РФ, Иркутская область, г. Братск, ул. Солнечная, д. 2			
1	Поэтажный план эвакуации людей в случае возникновения пожара в спорт-зале на первом этаже не выполнен с внешним или внутренним освещением (подеветкой) от аварийного источника электроснабжения или с применением фотолюминесцентных материалов	Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 6, ст. 151, ГОСТ Р 12.4.026-2001 «цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная» п. 6.1.4 Знаки пожарной безопасности, размещенные на пути эвакуации, а также эвакуационные знаки безопасности и знак безопасности ЕС 01 (таблица П.2) должны быть выполнены с внешним и внутренним освещением (подеветкой) от аварийного источника электроснабжения и/или с применением фотолюминесцентных материалов. ГОСТ Р 12.2.143-2009 «Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля». Правила противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 п. 7. На объекте с массовым пребыванием людей (кроме жилых домов), а также на объекте с рабочими местами на этаже для 10 и более человек руководитель организации обеспечивает наличие планов эвакуации людей при пожаре	Директор МАУ ДО «ДДЮТ им. Е.А. Евтушенко» МО г. Братска Панасенкова Л.П.
2	Огнетушители не расположены на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра.	Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 6 Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности. Ст. 151 Заключительное положение: Правила противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 п. 480 Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, должны представлять собой средства эвакуации людей. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра	Директор МАУ ДО «ДДЮТ им. Е.А. Евтушенко» МО г. Братска Панасенкова Л.П.
3	Руководитель организации не обеспечивает очистку объекта защиты, в частности помещение гардероба	Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 6, ст. 151 Заключительные положения, Правила противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 п. 77. Руководитель организации обеспечивает очистку объекта и прилегающей к нему территории, в том числе в пределах противопожарных расстояний между объектами, от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности	Директор МАУ ДО «ДДЮТ им. Е.А. Евтушенко» МО г. Братска Панасенкова Л.П.

4	<p>Помещение подсобного помещения кабинета № 19 не оборудовано установкой автоматической пожарной сигнализации.</p>	<p>Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 - Техническое регулирование в области пожарной безопасности. ч. 3, ч. 4 ч. 1 ст. 6 - Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности ч. 2 ст. 54 Системы обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре ч. 1 ст. 83 Требования к системам автоматического пожаротушения и системам пожарной сигнализации НПБ 110-03 "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией" (утверждены приказом МЧС Российской Федерации от 18.06.2003 г. № 315) п. 3, таблица 3, п. 38 (Помещения административного и общественного назначения, в том числе встроенные независимо от площади оборудуются АУПС). СП 5 13130 2009 "Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" (утвержден приказом МЧС Российской Федерации от 25.03.2009 № 175) Приложение А, п. А.3, таблица А.3, п. 38 (Помещения административного и общественного назначения, в том числе встроенные независимо от площади оборудуются АУПС.)</p>	<p>Директор МАУ ДПО «ЦДРО» им. Г. А. Гвуженко МО г. Братска Панасенкова Л.П.</p>
5	<p>Помещение технической компании не оборудовано установкой автоматической пожарной сигнализации.</p>	<p>Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 - Техническое регулирование в области пожарной безопасности. ч. 3, ч. 4 ч. 1 ст. 6 - Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности ч. 2 ст. 54 Системы обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре ч. 1 ст. 83 Требования к системам автоматического пожаротушения и системам пожарной сигнализации НПБ 110-03 "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией" (утверждены приказом МЧС Российской Федерации от 18.06.2003 г. № 315) п. 3, таблица 3, п. 38 (Помещения административного и общественного назначения, в том числе встроенные независимо от площади оборудуются АУПС). СП 5 13130 2009 "Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" (утвержден приказом МЧС Российской Федерации от 25.03.2009 № 175) Приложение А, п. А.3, таблица А.3, п. 38 (Помещения административного и общественного назначения, в том числе встроенные независимо от площади оборудуются АУПС.)</p>	<p>Директор МАУ ДПО «ЦДРО» им. Г. А. Гвуженко МО г. Братска Панасенкова Л.П.</p>
6	<p>Отсутствует противопожарная дверь с нормируемым пределом огнестойкости не менее EI 30 в противопожарной преграде, отделяющей помещение теплового узла от общего коридора</p>	<p>Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 6, ст. 151 Заключительные положения. Ст. 88 Требования к ограничению распространения пожара в зданиях, сооружениях, строениях, пожарных отсеках СНИП 21-01-97* п. 7.2 Части зданий, тушение пожара в которых затруднено (технические помещения и этажи, подвальные и покатные этажи и другие части зданий), следует оборудовать дополнительными средствами, направленными на ограничение площади, интенсивности и продолжительности горения п. 7.4 Части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. При этом требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания п.5 14*. заполнения проемов в противопожарных</p>	<p>Директор МАУ ДПО «ЦДРО» им. Г. А. Гвуженко МО г. Братска Панасенкова Л.П.</p>

	7. В коридоре из актового зала размещены различные материалы, изделия, оборудование.	преградах, противопожарные двери, ворота, люки, клапаны, окна, занавесы - таблице 2* Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 6 Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности. Ст. 151 Заключительное положение: Правила противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 п. 36. При эксплуатации эвакуационных путей и эвакуационных и аварийных выходов запрещается: б) размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в том числе в проходах, коридорах, тамбурах, на галереях, в лифтовых холлах, на лестничных площадках, маршах лестниц, в дверных проемах, эвакуационных люках) различные материалы, изделия, оборудование, производственные отходы, мусор и другие предметы, а также блокировать двери эвакуационных выходов	Директор МАУ ДО «ДДЮТ им. Е.А. Евтушенко» МО г. Братска Панасенкова Л.П.
--	--	--	--

МАУ ДО «ДДЮТ им. Е.А. Евтушенко» МО г. Братска
по адресу: 665709, РФ, Иркутская область, г. Братск, ул. Зверева, д. 6

Нарушений обязательных требований пожарной безопасности не выявлено
 выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): **не выявлено**

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): **----**

нарушений не выявлено:
 Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

 (подпись проверяющего)

 (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

 (подпись проверяющего)

 (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: распоряжение заместителя главного государственного инспектора по г. Братску и Братскому району Зариповой Ф.В. от 25.02.2020 года № 43

Государственный инспектор
 г. Братска и Братского района по пожарному надзору
 Сушко А.В.
 « 25 » марта 2020 г.



С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
 Директор МАУ ДО «ДДЮТ им. Е.А. Евтушенко» МО г. Братска Панасенкова Л.П.

« 25 » марта 2020 г.

 (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

 (подпись лица, которому вручен акт, или лица, проводивших проверку)

Телефон доверия: (8-395-22) 39-29-99



Государственный инспектор по пожарному надзору
